

ICUTRONIC® LED Power Supply

IT FIT 60/220-240/1A4 CS

1) **ICUTRONIC® IT FIT 60/220-240/1A4 CS**
Constant Current LED Power Supply LED控制装置

PIN1	PIN2	PIN3	I _{rated} [mA]	Rated Power [W]	U _{out} [V]	I _{out} [A]	U _{in} /f _{in}	η	λ
OFF	OFF	OFF	825	47	27-57	0.23	220-240V 50/60Hz	0.93	0.9C-0.9B
ON	OFF	OFF	900	51	27-57	0.27		0.93	0.9C-0.9B
OFF	ON	OFF	975	56	27-57	0.26		0.95	0.9B
ON	ON	OFF	1050	60	27-57	0.26		0.95	0.9B
OFF	OFF	ON	1100	57	27-52	0.32		0.92	0.9A
ON	OFF	ON	1200	57	27-48				0.9B
OFF	ON	ON	1300	56	27-43				0.9B
ON	ON	ON	1400	59	27-42				0.9B

ON ← OFF
3
2
1

PRI ● 1
● 2

SEC ---
U-OUT=60V
LED Only

LED- ● 21
LED+ ● 22

wire preparations push in
Ø 0.5 - 1.5
R 0.75 - 1.5
7-dmm

CE CCC UK CA 25 110 80°C

SELV IS 15885 (Part 2/Sec 13) Inventronics GmbH Berlin, Allee 65 10553-Augsburg Germany www.inventronicsglobal.com Made in China



TIS: 1055-2551 R-41051349 www.bis.gov.in **OSRAM**

PIN1	PIN2	PIN3	I _{rated} [mA]
OFF	OFF	OFF	825
ON	OFF	OFF	900
OFF	ON	OFF	975
ON	ON	OFF	1050
OFF	OFF	ON	1100
ON	OFF	ON	1200
OFF	ON	ON	1300
ON	ON	ON	1400

2) 3) 4)


picture only for reference, valid print on product⁵⁾

Current selection by DIP-switch⁶⁾



B10	25
B16	40
A	≤ 50 A
T_H	70 μs
V_{N AC}	198–264 V

Optional OT Cable Clamp B-Style 4052899077881



Position ¹²⁾		Cable type (tested acc. to EN 60598-1) ¹³⁾
A	Input ⁸⁾ / PRI	NYM-J 3x1.5, NYM-J 5x1.5, H05VV-F 3x1.5, H05VV-F 3x1
B	Input ⁸⁾ / PRI	H05VV-F 3x0.75, H05VV-F 2x1
C	Output ⁹⁾ / SEC	H05VV-F 3x0.75, H05VV-F 2x1, H03VVH-F 2x0.75, H03VVH2-F 2x0.75, 2xAWG 22 Style 21073 (jacketed cable), 2xAWG 22 Style 21520 (jacketed cable)
D	Output ⁹⁾ / SEC	NYM-J 3x1.5, NYM-J 5x1.5, H05VV-F 3x1.5, H05VV-F 3x1

ICUTRONIC LED Power Supply

(B) Installing and operating information (SELV driver): Connect only LED load type. LED module will be switched off when output voltage drops below 27V or rises above 57V. Wiring information (see fig. A): Do not connect the outputs of two or more units. Output current selection via DIP-switch in mains off mode only. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-22. Lines 21/22 max. 2 m whole length excl. modules. Please make sure to switch off the driver off via L. Technical support: www.inventronicsglobal.com 1) Constant current LED Power Supply; 2) t_c point; 3) Wire preparation push in; 4) Made in China; 5) picture only for reference, valid print on product; 6) Current selection by DIP-switch; 7) Mains; 8) Input; 9) Output; 10) Year; 11) Week; 12) Position; 13) Cable types (tested acc. to EN 60598-1)

(D) Installations- und Betriebsanweisung (SELV Treiber): Schließen Sie nur LED-Lasttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn die Ausgangsspannung unter 27 V sinkt oder über 57 V steigt. Verdrahtungshinweise (siehe Abb. A): Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Die Ausgangsstromauswahl erfolgt nur im Netzspannungsfreien Zustand durch die DIP-Schalter. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21 bis 22 Netzversorgung angelegt wird. Maximale Gesamtlänge der Leitungen 21/22: 2 m ohne Module. Bitte achten Sie darauf, den Treiber über L auszuschalten. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com 1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) t_c-Punkt; 3) Drahtvorbereitung; Einstecken; 4) Hergestellt in China; 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 6) Stromauswahl durch DIP-Schalter; 7) Netzversorgung; 8) Eingang; 9) Ausgang; 10) Jahr; 11) Woche; 12) Position; 13) Kabelarten (getestet nach EN 60598-1)

(E) Informations pour l'installation et le fonctionnement (Alimentation SELV) : Connecter uniquement un type de charge LED. La coupure de charge survient si l'U_{LED} est inférieure à 27 V ou supérieure à 57 V. Informations de câblage (voir fig. A) : ne pas brancher les fils de sortie de deux unités ou plus. Configuration du courant de sortie via commutateur DIP : coupez impérativement l'alimentation secteur au préalable. Le raccordement secteur aux terminaux 21-22 causera des dommages irréversibles à l'unité. Longueur maximale des lignes 21/22 : 2 m sans modules. Veillez à éteindre le pilote via L. Support technique : www.inventronicsglobal.com 1) Alimentation LED courant constant; 2) Point t_c; 3) préparation du câble; pression; 4) Fabrique en Chine; 5) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 6) Sélection du courant par interrupteur DIP; 7) Alimentation électrique; 8) Entrée; 9) Sortie; 10) Année; 11) Semaine; 12) Position; 13) Types de câbles (testé conformément à la norme EN 60598-1)

(I) Informazioni su installazione e funzionamento (Driver SELV): Collegare solo il tipo di carico LED. L'arresto del carico avviene se U_{LED} è inferiore a 27 V o superiore a 57 V. Informazioni sul cablaggio (vedi fig. A): Non collegare insieme le uscite di due o più unità. Regolazione corrente in uscita via DIP switch solamente con rete in modalità spento. L'unità è danneggiata permanentemente se la tensione di rete viene applicata ai terminali 21-22. Linee 21/22 max. 2 m lunghezza intera esclusi moduli. Si prega di disattivare il driver via L. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com 1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto t_c; 3) cablare; inserire i cavi; 4) Prodotto in Cina; 5) immagine solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 6) Selección de corriente por interruptor DIP; 7) Red; 8) Entrada; 9) Salida; 10) Año; 11) Semana; 12) Posición; 13) Tipos de cables (comprobados según la norma EN 60598-1)

(E) Indicaciones de instalación y funcionamiento (Conductor SELV): Conecte solo los tipos de carga LED. La desconexión de la carga ocurre si la ultra LED tiene menos de 27 V o más de 57 V. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A): No conecte a la vez las salidas de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida mediante switch DIP solo con la red en modo apagado. La unidad permanecerá dañada si la red eléctrica se aplica a las terminales 21-22. Líneas 21/22 máx. 2 m de longitud completa sin incluir módulos. No olvide desconectar el conductor mediante L. Soporte técnico: www.inventronicsglobal.com 1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto t_c; 3) preparación del cable; introducción; 4) Hecho en China; 5) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 6) Selección de corriente por interruptor DIP; 7) Red; 8) Entrada; 9) Salida; 10) Año; 11) Semana; 12) Posición; 13) Tipos de cables (comprobados según la norma EN 60598-1)

(P) Informação de instalação e funcionamento (Driver SELV): Ligue apenas a LEDs. O desligamento da carga acontece com U_{LED} inferior a 27V ou superior a 57V. Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A): Não interligue as saídas de duas ou mais unidades. Regulação da corrente de saída via condutor DIP apenas com a tensão de rede desligada. A unidade será destruída se a tensão da rede for aplicada aos terminais 21-22. Comprimento máximo das linhas 21/22: 2 m sem incluir módulos. Certifique-se de desligar o condutor via L. Apoio Técnico: www.inventronicsglobal.com 1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) Ponto t_c; 3) preparação dos fios; enfiar; 4) Fabricado na China; 5) imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 6) Seleção de corrente através do interruptor DIP; 7) Linha de alimentação elétrica; 8) Entrada; 9) Saída; 10) Ano; 11) Semana; 12) Posição; 13) Tipos de cabo (testado de acordo com EN 60598-1)

(B) Πληροφορίες εγκατάστασης και λειτουργίας (Όδηγός SELV): Συνδέετε μόνο τύπο φορτίου LED. Το φορτίο απενεργοποιείται όταν το U_{LED} είναι κάτω από 27V ή πάνω από 57V. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. εικ. Α): Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου μέσω διακόπτη DIP μόνο σε λειτουργία απενεργοποίησης δικτύου. Η μονάδα υφίσταται μόνιμη βλάβη εάν οι ακροδέκτες 21-22 συνδεθούν με προφοδιστά ρεύματος. Γραμμές 21/22 - 2 μέτρα μεν. συνολικό μήκος, χωρίς τις μονάδες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον οδηγό μέσω του L. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com 1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED; 2) Σημείο δοκιμής t_c; 3) προετοιμασία καλωδίου, ωθήσατε; 4) Χώρα προέλευσης Κίνα; 5) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη εκτύπωση είναι στο προϊόν; 6) Επιλογή ηλεκτρικής έντασης με διακόπτη DIP; 7) Δίκτυο; 8) Είσοδος; 9) Έξοδος; 10) Έτος; 11) Εβδομάδα; 12) Θέση; 13) Τύποι καλωδίων (δοκιμή σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1)

(NL) Installatie- en gebruiksinstructies (SELV-driver): Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. Stopzetting van laden vindt plaats wanneer U_{LED} lager dan 27V of hoger dan 57V is. Informatie over bedrading (zie fig. A): Sluit de uitgangsdraad van twee of meer eenheden niet op elkaar aan. Aanpassing uitgangsstroom via DIP-switch en alleen als het net is uitgeschakeld. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-22. Leidingen 21/22 max. 2 m totale lengte excl. modules. Zorg dat u de driver uitschakelt via L. Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com 1) Constante stroom LED voeding; 2) t_c-punt; 3) draadvoorbereiding; insteken; 4) Geproduceerd in China; 5) afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 6) Stroomsterkteselectie via de DIP-schakelaar; 7) Net; 8) Ingang; 9) Uitgang; 10) Jaar; 11) Week; 12) Positie; 13) Kabeltypes (getest volgens EN 60598-1)

(S) Installations- och bruksinformation (SELV-driver): Anslut endast laster av LED-typ. Lampans stängs av om den utgående spänningen understiger 27 V eller överstiger 57 V. Inkopplingsinformation (se fig. A): Koppla inte ihop utgående ledningar från två eller flera enheter. Justering av utgående ström endast via DIP-omkopplare med huvudströmmen bortkopplad. Permanenta skador kan uppstå i enheten om huvudströmmen kopplas till terminalerna 21-22. Ledningar 21/22 max. 2 m hel längd exkl. moduler. Var noga med att stänga av drivenheten via L. Tekniskt stöd: www.inventronicsglobal.com 1) Konstantström LED-strömförsörjning; 2) t_c-punkt; 3) kabelförberedelse; stick in; 4) Tillverkad i Kina; 5) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten; 6) Strömval via DIP-switch; 7) Nätspänning; 8) Ingång; 9) Utgång; 10) År; 11) Vecka; 12) Position; 13) Kabeltyper (testade i enl. med EN 60598-1)

(FIN) Asennus- ja käyttöohjeet (SELV-ajuri): Kytke ainoastaan led-kuormitus-tyyppiin. Ali- tai ylikuormitus tapahtuu, jos U_{LED} on alle 27 V tai yli 57 V. Kytketiedot (katso kaavio A): Älä kytke kahden tai useamman yksikön lähtöjohtoja toisiinsa. Lähtövirran säätö DIP-kytkimellä ainoastaan, kun sähköverkko on poiskytkettyä. Yksikkö vahingoittuu pysyvästi, jos kytkentärämat 21-22 liitetään sähköverkkoon. Linjojen 21 ja 22 kokonaispituus enintään 2 m ilman moduleja. Muista kytkää ohjain pois päältä L:n kautta. Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com 1) Tasavirtalähde led-modulleille; 2) t_c-piste; 3) johtimen kuorinta; liitos; 4) Valmistettu Kiinassa; 5) kuva on vain viitteellinen, tuoteeseen painettu on pätevä; 6) Valtavaltinta DIP-kytkimellä; 7) Verkköjännite; 8) Sisääntulo; 9) Ulostulo; 10) Vuosi; 11) Viikko; 12) Asento; 13) Kaapelityyppi (testattu standardin EN 60598-1 mukaisesti)

(N) Installasjons- og driftsinformasjon (SELV-driver): Koble kun til LED-laster. Avstenging av belastning forekommer hvis U_{LED}-en under 27 V eller over 57 V. Kablingsinformasjon (se fig. A): Utgangsledninger for to eller flere enheter må ikke kobles sammen. Utgangsstrømmen må kun justeres ved DIP-bryter når strømmen er slått av. Enheten skades permanent hvis det brukes netstrøm på terminalene 21-22. Maks. lengde for ledningene 21/22 er 2 meter, ekskludert moduler. Husk å slå av driften via L. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com 1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_c-punkt; 3) ledningsforberedelse; skyv inn; 4) Produsert i Kina; 5) Bilde kun for referanseformål, gyldig påtrykk på produktet; 6) Strømvalg ved hjelp av DIP-bryter; 7) Ledningsnett; 8) Inngang; 9) Utgang; 10) År; 11) Uke; 12) Posisjon; 13) Kabeltyper (testet i henhold til EN 60598-1)

(DK) Installations- og driftsoplysninger (SELV-driver): Tilslut kun LED af belastningstyper. Belastningen afbrydes, hvis U_{LED} er under 27 V eller over 57 V. Anvisninger for ledningsføring (se fig. A): Forbind ikke udgangsledningerne fra to eller flere enheder. Udgangsstrømmen via DIP-omskifteren må kun justeres ved frakoblet netstrøm. Hvis klemmerne 21-22 tilsluttes netstrøm, beskadiges enheden permanent. Samlet længde på ledningerne 21/22 på maks. 2 m ekskl. moduler. Sørg for at slukke driften via L. Teknisk assistance: www.inventronicsglobal.com 1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_c-punkt; 3) ledningsforberedelse; tryk ind; 4) Fremstillet i Kina; 5) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 6) Strømvalg med DIP-kontakt; 7) El-net; 8) Input; 9) Output; 10) År; 11) Uge; 12) Position; 13) Kabeltyper (testet i h.t. EN 60598-1)

ICUTRONIC LED Power Supply

(Z) Informace k instalaci a provozu (Předřádník SELV): Připojte pouze LED zátěž. Vypnutí zatížení nastane v případě, že je ULED nižší než 27 V nebo vyšší než 57 V. Informace k zapojení (viz obr. A): Nespójujte výstupní kabely dvou či více jednotek dohromady. Nastavení výstupního proudu prostřednictvím přepínače DIP pouze v režimu vypnutí výstupní energie. Pokud je na konektorech 21-22 připojeno napájení ze sítě, dojde k trvalému poškození jednotky. Max. celková délka kabelů 21/22 bez modulu je 2 m. Nezapomeňte, prosím, zdvořit vypnutí pomocí L. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com 1) Napájení LED konstantním proudem; 2) bod měření teploty tc; 3) příravná vodič; 4) Vyrobeno v Číně; 5) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 6) Volba proudu pomocí spínače DIP; 7) Síť; 8) Vstup; 9) Výstup; 10) Rok; 11) Týden; 12) Poze; 13) Typy kabelů (testované podle EN 60598-1)

(US) Информация по монтажу и использованию (Пускатель БСНН (безопасное сверхнормальное напряжение)): Подключайте только светодиодные устройства. Выключение нагрузки происходит при напряжении ULED ниже 27 В или выше 57 В. Информация о проводке (см. рис. А): Не соединяйте выходные провода двух или более устройств. Регулировка выходного тока с помощью DIP-переключателя только в режиме отключенного сетевого питания. Устройство будет повреждено без возможности восстановления, если на клеммы 21-22 подается питание. Линии 21/22 – макс. 2 м общей длины, концы модулей. Не забудьте выключить драйвер через L. Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com 1) Питание светодиодов постоянным током; 2) датчик контроля теплового режима; 3) подготовка провода: вставка нажатием; 4) Сделано в Китае; 5) изображение использовать только в качестве примера, действительная печать на продукте; 6) Выбор силы тока с помощью DIP-переключателя; 7) Питание; 8) Вход; 9) Выход; 10) Год; 11) Неделя; 12) Положение; 13) Типы кабеля (протестированы согласно стандарту EN 60598-1)

(ZK) Akvapartí ornatu žəne qoldanu (SELV draiveri) turalı aqparat: Tek LED kuat turın qosıynız. ULED televidarınyń kerneuı 27 V shamasyınan tómen nemese 57 V shamasyınan joǵarı bolǵanda, жуктеме тоқтатылады. Сындар жуесі туралы ақпарат (А суреттерін қараңыз): Екі не одан көп блоктың шығыс сындарын бірге жалғаманыз. Шығыс тоқты тек қана куат желінінің өшірулі режимінде DIP ауыстырып-қосқышы арқылы реттеуге болады. 21-22 терминалдарына куат кезі қолданылған жағдайда блокқа тұрақты ақым келуі мүмкін. 21/22 желілері, макс. толық ұзындығы 2 м, модульдерді қоспағанда. Жетекші L арқылы өшірілген қадағаланың. Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com 1) Тұрақты LED ток кезі; 2) ТҰ нүктесі; 3) ым дайындау; итеру; 4) Қытайда жасалған; 5) Сурет тек мысал ретінде берілген, жарамды басылым өнімде; 6) DIP қосқышымен тоқты таңдау; 7) Электр желісі; 8) Кіріс куат; 9) Шығыс куат; 10) Жыл; 11) Апта; 12) Орналасуы; 13) Кабель түрлері (EN 60598-1 стандартына сай сыналған)

(H) Beépítési és működtetési információk (SELV meghajtó): Csak LED jellegű terhelést csatlakoztasson. Az áramellátás lekapcsol, ha az ULED 27 V alatt van, vagy ha meghaladja a 57 V-ot. Vezetékezési információ (lásd A rajz): Ne csatlakoztassa egymáshoz két vagy több egység kimenő vezetékét. A kimeneti áramerősséget DIP-kapcsolón keresztül csak feszültségvesztéssel módban lehet szabályozni. Az egység tönkremegy, ha hálózati feszültséget vezet a 21-22-es csatlakozókba. A 21/22-es vezeték teljes hossza max. 2 m lehet, ha a modulokat nem számítjuk bele. A vezérlőt mindig az L-en keresztül kapcsolja ki. Technikai támogatás: www.inventronicsglobal.com 1) Áramgenerátor LED tápegység; 2) hővédelmi egység; 3) huzal-előkészítés; nyomás bemenet; 4) Származási hely: Kína; 5) az ábra csak illusztráció, érvényes felirat a terméken; 6) Áramerősség választás DIP kapcsolóval; 7) Hálózat; 8) Bemenet; 9) Kimenet; 10) Év; 11) Hét; 12) Pozíció; 13) Kábel típusok (EN 60598-1 szerint tesztelve)

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik SELV): Podłączyć wyłącznie diodowe źródła światła. Wyłączenie obciążenia następuje, jeśli napięcie ULED wynosi powyżej 27 V lub poniżej 57 V. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A): Nie łączyć ze sobą przewodów w wyjściowych dwóch lub większej liczby zasilaczy. Regulację prądu wyjściowego za pomocą przelącznika dwustanowego przeprowadzać tylko w trybie wyłączonego napięcia sieciowego. Jeśli napięcie sieciowe zostanie podłączone do zacisków 21-22, zasilacz zostanie trwale uszkodzony. Całkowita maksymalna długość przewodów 21/22 z wyłączeniem modułów wynosi 2 m. Układ sterujący należy wyłączać, używając L. Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com 1) Zasilacz prądu do LED; 2) punkt pomiaru temperatury tc; 3) przygotowanie przewodu; nacisnąć; 4) Wyprodukowano w Chinach; 5) Obraz służy jedynie jako przykład, obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie; 6) Ustawienie natężenia prądu za pomocą przełącznika typu „DIP-switch”; 7) Zasilanie; 8) Wejście; 9) Wyjście; 10) Rok; 11) Tydzień; 12) Pozycja; 13) Rodzaje przewodów (przebadane zgodnie z normą EN 60598-1)

(SK) Informácie o inštalácii a prevádzke (Ovládač SELV): Prípadne len zaťaženie typu LED. Zafáž sa vypne, ak je ULED pod 27 V alebo nad 57 V. Informácie o zapojení (viď obr. A): Nespájajte spolu výstupné vodiče dvoch alebo viacerých jednotiek. Nastavenie výstupného prúdu prostredníctvom DIP prepínača len v režime vypnutého sieťového napájania. Jednotka sa natrvalo poškodí, ak sa na svorky 21 – 22 priviedie sieťové napájanie. Vodiče 21/22 max. 2 m, celá dĺžka okrem modulov. Nezapadnete vypnúť ovládač prostredníctvom L. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com 1) LED napájací zdroj s konštantným prúdom; 2) bod merania teploty tc; 3) príprava vedení; vtičací; 4) Vyrobené v Číne; 5) obrázok je len pre referenciu, reálna potlač sa nachádza na výrobku; 6) Výber prúdu pomocou prepínača DIP; 7) Napájanie; 8) Vstup; 9) Výstup; 10) Rok; 11) Týždeň; 12) Poloha; 13) Typy káblov (testované v súlade s EN 60598-1)

(SD) Informacije o namestitvi in delovanju (Gonilnik SELV): Priključite samo LED vrsto obremenitve. Do zaustavitve bremena pride, če je vrednost ULED pod 27 V ali nad 57 V. Informacije o ožičenju (glejte sliko A): Ne povežite skupaj izhodnih žic dveh ali več enot. Prilagoditev izhodnega toka prek stikalca DIP samo pri izklopljenem omrežnem napajanju. Enota se trajno poškoduje, če se napetost dojava na terminala 21-22. Napeljava 21/22 max. 2 m celotne dolžine brez modulov. Poskrbite, da boste gonilnik izklopili prek L. Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com 1) Stalni tok napajanje LED; 2) senzor temperature; 3) žica; pritisnite; 4) Izdelano na Kitajskem; 5) Slika je samo za referenco, veljavna nalepka je na izdelku; 6) Izбира toka s stikalom DIP; 7) Napeljava; 8) Vhod; 9) Izhod; 10) Leto; 11) Teden; 12) Položaj; 13) Vrste kablov (testirano v skladu z EN 60598-1)

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi (SELV sürücüsü): Sadece LED yük türünü bağlayın. ULED 27 V altında veya 57 V üstündeyle yükün kesilmesi gerçekleşir. Kablo bağlantısı bilgisi (bakınız şekil A): İki veya daha fazla ünitenin çıkış kablolarını birbirine bağlamayın. Çıkış akımı düzenlemesi yalnızca ana kablo kapalı modundayken DIP anahtar aracılığıyla. Ana şebeke 21-22 bağlantı uçlarına uygulanırsa ünite kalıcı olarak hasar görür. Modüller dışında maks. 2 m toplam uzunluğa 21/22 hatları. Sürücüyü L aracılığıyla kapalı konuma getirmeye lütfen dikkat edin. Teknik destek: www.inventronicsglobal.com 1) Sabit akım LED Güç Kaynağı; 2) tc ölçüm noktası; 3) kablo koruyucu; iterek yerleştir; 4) Çin'de üretilmiştir; 5) resim yalnızca referans amaçlıdır, gerçeki baskı ürün üzerindedir; 6) DIP-anahtarın akım seçimi; 7) Şebeke; 8) Giriş; 9) Çıkış; 10) Yıl; 11) Hafta; 12) Konum; 13) Kablo türleri (EN 60598-1'e göre test edilmiştir)

(HR) Informacije o ugradnji i rukovanju (Pogonski sklop SELV): Spojite samo LED vrstu opterećenja. Do isključivanja opterećenja dolazi ako je ULED manji od 27 V ili veći od 57 V. Informacije o ožičenju (vidi odlomak A): Nemojte međusobno spajati izlazne žice dviju ili više jedinica. Podašavanje izlazne struje putem DIP prekidača samo kada je napon isključen. Jedinica se može trajno oštetiti ako se na priključke 21 – 22 primijeni napon električne mreže. Vodovi 21/22 maks. 2 m ukupne duljine bez modula. Obavezno isključite pogon putem L-a. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com 1) Pogonski uređaj za LED koji konstantno isporučuje el. energiju; 2) točka tc; 3) priprema ožičenja; utaknuti; 4) Zemlja podrijetla: Kina; 5) slika služi samo kao referenca, važeći ispis na proizvodu; 6) Odabir struje putem DIP prekidača; 7) Mreža; 8) Ulaz; 9) Izlaz; 10) Godina; 11) Tjedan; 12) Položaj; 13) Vrste kabela (ispitano prema normi EN 60598-1)

(RO) Instrucțiuni de montaj și operare (Alimentare SELV): Conectați numai sarcini tip LED. Închiderea încercării se produce dacă ULED este sub 27 V sau peste 57 V. Indicații de cablare (vedeti fig. A): Nu conectați firele de ieșire a două sau mai multe unități la un loc. Reglarea curentului de ieșire prin comutatorul DIP se face numai în modul deculat de la rețea. Unitatea se deteriorează ireversibil dacă nu se aplică tensiunea de rețea la bornele 21-22. Liniile 21/22 – max. 2 m lungime totală, exclusiv modulele. Aveți grijă să opriți driverul prin intermediul L. Asistență tehnică: www.inventronicsglobal.com 1) Sursa de alimentare pt LED cu curent continuu; 2) punct de control al temperaturii; 3) pragăți cablurilor; apăsați; 4) Produs în China; 5) Imaginea este doar orientativă, cea corectă se află pe produs; 6) Selectare curent prin comutator DIP; 7) Rețea; 8) Intrare; 9) Ieșire; 10) An; 11) Săptămâna; 12) Poziția; 13) Tipul cablului (testat cf. EN 60598-1)

(BG) Информация за монтаж и работа (Пусково устройство с безопасно сверхнормальное напряжение): Свързвайте само светодиодни товари. Изключване на натоварването се случва, ако ULED е под 27V или над 57V. Инструкция за окабеляване (виж фиг. А): Не свързвайте заедно изходните жици на два или повече модула. Регулиране на изходния ток чрез DIP превключвател само в режим на изключено електрозахранване. Модулет ще се повреди за постоянно, ако се приложи електрозахранване директно към клемите 21-22. Линии 21/22 макс. 2 м цяла дължина (без модулите). Не забравяйте да изключите драйвера чрез L. Техническа поддръжка: www.inventronicsglobal.com 1) Светодиодно захранване с постоянен ток; 2) tc точка; 3) зачитане на проводника; вкарвайте; 4) Страна на произход: Китай; 5) изображението е само за информация, точна изображение върху продукта; 6) Избор на ток чрез DIP превключвател; 7) Мрежово захранване; 8) Вход; 9) Изход; 10) Година; 11) Седмича; 12) Положение; 13) Типове кабели (изпитани по EN 60598-1)

(EST) Teave paigaldamise ja kasutamise kohta (SELV draiver): Ühendage ainult LED võimsustüübiga. Väljalülitamine leiab aset juhul, kui ULED-i koormus on alla 27 V või üle 57 V. Juhtmete paigaldamine (vaata joonised A): Ärge ühendage omavahel kahe või rohkema üksuse väljundjuhtet. Väljundvoolu seadistus DIP-lüliti kaudu üksnes väljalülitatud peavooluga. Üksus kahjustub jäädavalt, kui vooluvõrk ühendatakse terminalid 21-22. Liniid 21/22 max 2 m kogupikkusega, v.a moodulid. Palun lülitage ajam välja L-i kaudu. Tehniline tugi: www.inventronicsglobal.com 1) LED püsivooluallikas; 2) t_c-punkt; 3) juhe ettevalmistus; vajutage sisse; 4) Valmistatud Hiinas; 5) pilt on ainult viiteks, kehtiv tempel tootel; 6) Voolu valik DIP-lülitiga; 7) Toitekaabel; 8) Sisemine; 9) Väljumine; 10) Aasta; 11) Nädal; 12) Asend; 13) Kaablitüübid (katsetatud vastavalt standardile EN 60598-1)

(LT) Installeerimise ja kasutamise informatsioon (SELV trafo): Pakujate LED apkovros tpe. Krüvis išjungiamas, jei ULED srovė yra mažesnė nei 27 V arba didesnė nei 57 V. Laidų išvedžiojimas/pajungimas (žr. A pav.): Nesujunkite kartu dviejų ar daugiau įrenginių išvesčių laidų. Išvesties srovės regulavimas per DIP jungiklį galimas tik išjungus tinklo maitinimą. Įrenginys nesutaisomai suges prijungus maitinimą prieš jungčią 21–22. Linijos 21/22 – maks. 2 m visas ilgis, išsk. modulius. Nepamirškite išjungti bloką per L. Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com 1) Nuolatinės srovės LED maitinimo tiekimas; 2) t_c taškas; 3) laidų paruošimas; 4) Pagaminta Kinijoje; 5) paveldėjęs pateiktas tik informaciniais tikslais, galiojanti nuoroda yra atspausdinta ant gaminių; 6) Srovės pasirinkimas pagal DIP jungiklį; 7) Tinklo įtampa; 8) Įvadas; 9) Išvadas; 10) Metai; 11) Savaitė; 12) Padėtis; 13) Kabelių tipai (išbandyti pagal EN 60598-1)

(LV) Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas (SELV draiveris): Pievienojiet tikai slodzes tipa LED. Noslodzes atslēgšana notiek, ja ULED ir zem 27V vai virs 57V. Elektroinstalācijas instrukcijas (skatiet att. A): nesavienot kopā divu vai vairāku vienību izvades vadus. Izvades strāvas iestatīšana ar DIP slēdzi, tikai ja izslēgts tīkla spriegums. Ja pie spaiēm 21-22 tiek pieslēgts tīkla spriegums, ierīce tiks neatgriezeniski bojāta. Kopējais 21/22 vada maksimālais garums - 2 m bez moduļiem. Izslēdziet draiveri ar L. Tehniskais atbalsts: www.inventronicsglobal.com 1) konstantas strāvas LED jaudas padeve; 2) t_c punkts; 3) vada sagatavošana; iespiediet uz iekšu; 4) Ražots Ķīnā;

5) Attēls paredzēts tikai informatīvos nolūkos, spēkā esošas norādes uz produktā; 6) Strāvas noteikšana ar DIP slēdzi; 7) elektrotīkli; 8) ievade; 9) izvade; 10) gads; 11) nedēļa; 12) Novietojums; 13) Kabeļa veidi (pārbaudīti saskaņā ar EN 60598-1)

(SRB) Informacije za instalaciju i rad (SELV draiver): Priključite samo LED tip potrošača. Zaustavljanje opterećenja se dešava ako je ULED ispod 27 V ili iznad 57 V. Informacije o ožičenju (pogledajte sl. A): Ne povežite zajedno izlaze dve ili više jedinica. Oštećavanje izlazne struje preko DIP prekidača samo u režimu isključenog mrežnog napajanja. Jedinica će biti trajno oštećena ako se električna mreža primeni na terminala 21–22. Linije 21/22 maks. 2 m ukupna dužina bez modula. Vodite računa da isključite pobuđivač putem L. Tehnička podrška: www.inventronicsglobal.com 1) LED izvor napajanja neprekidnom strujom; 2) mema tačka t_c; 3) priprema žice; 4) Proizvedeno u Kini; 5) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 6) Izbor struje pomoću DIP prekidača; 7) Mrežni napon; 8) Ulaz; 9) Izlaz; 10) Godina; 11) Nedelja; 12) Pozicija; 13) Tipovi kablova (ispitani prema EN 60598-1)

(UA) Інформація про встановлення та використання (Пускач БННН (безпечна надвишка напруга)): Під'єднуйте лише світлодіодне навантаження. Живлення вимикається, якщо напруга ULED складає менше 27 В або перевищує 57 В. Інформація про електричні проводи (див. рис. А): Не з'єднуйте вихідні проводи кількох пристроїв (двох або більше). Регулювання вихідного струму за допомогою DIP-перемикача, тільки якщо вимкнуто живлення від мережі. Пристрій остаточно пошкодиться, якщо подати живлення від мережі на клемі 21-22. Максимальна загальна довжина проводів 21/22 без урахування модулів становить 2 м. Не забудьте вимкнути драйвер за допомогою елемента L. Технічна підтримка: www.inventronicsglobal.com 1) Світлодіодний блок живлення стабілізованого струму; 2) терморегулятор; 3) підготуйте дроти; затисніть їх; 4) Зроблено в Китаї; 5) зображення використовується лише як приклад, дійсний друк на продукті; 6) Вибір сили струму за допомогою DIP-перемикача; 7) Мережі; 8) Вхід; 9) Вихід; 10) Рік; 11) Тиждень; 12) Положення; 13) Типи кабелю (протестовані відповідно до стандарту EN 60598-1)

☞ Εισαγωγέας: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

☞ Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

☞ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-607 Warsaw, Poland

☞ Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey

☞ Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

☞ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg

☞ Инвентроникс Нидерландия Б.В., Поллукстраат 21, 5047 РА Тилбург

☞ Inventronics Guangzhou Technology Limited; Room 1105, Clifford Corporate Center Building, No. 15, Fuhua Road, Clifford Estate Panyu, Guangzhou, Guangdong province, China, Postal code: 511496 广州英飞特科技有限公司; 广州市番禺區钟村街祈福新邨福華路15号祈福集团中心1105室 邮编: 511496

☞ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

☞ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

☞ INVENTRONICS MALAYSIA SDN.BHD., Tower A Vertical Business Suite, Kuala Lumpur, Penang, Malaysia

☞ INVENTRONICS SSL INDIA PRIVATE LIMITED, 1st&2nd floor Kagalwala House, Plot No. 175, behind Metro House, CST Road, Kalina, Santacruz east, Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, India, 400098

☞ 인벤토닉스코리아 유한회사, 서울시 영등대로 417

☞ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

☞ INVENTRONICS (HONG KONG) LIMITED, Room 30-108C, 29/F, Tower 5, The Gateway, 15 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong

INVENTRONICS is a licensee of ams OSRAM. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 62384



C10449057
G15124983
28.08.23
22
PAP

Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
www.inventronicsglobal.com