


**Lamp wiring: | Lampenverdrahtung:**



Max. permitted cable length in between ECG and lamp: 2.0 m (PIN 21; 22); 1.0 m (PIN 23; 24)  
Max. zulässige Leitungslänge zwischen EVG und Lampe: 2,0 m (PIN 21; 22); 1,0 m (PIN 23; 24)